



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «28» сентября 2021 г.
учётный № проверки 67210061000201096933



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Вяземского, Темкинского и Угранского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

215110, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 64/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Смоленскому областному государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», (далее – СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области от «28» сентября 2021 года № 64, в период с 14 ч. 00 мин. «05» октября 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «05» октября 2021 г.

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Анисимова Марина Михайловна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Черное, при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа FRLS	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.10.2022	
2.	в здании спального корпуса, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Черное, при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа FRLS	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.10.2022	

3.	в здании столовой, расположенной по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Черное, при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа FRLS	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.10.2022	
4.	ширина эвакуационных выходов из помещения второго этажа спального корпуса составляет менее 0,8 м.	пп. 4.2.18, 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Анисимова М.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР Вяземского Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

младший лейтенант внутренней службы

Семёнова Ю.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)